

VSH svěrná šroubení

**NOVĚ
CERTIFIKOVÁNO**



Šroubení se svěracím kroužkem z mosazi

- Vhodné pro instalaci měděných trubek a trubek z ušlechtilé oceli.
- Možnost montáže šroubení se svěracím kroužkem z mosazi bez omezení pod omítku.



Najdete nás na:



Oblasti použití

- Vhodné pro instalaci měděných trubek a trubek z ušlechtilé oceli, rozměry 12 až 54 mm, certifikace č. DW-8511AQ2006
- Podle DVGW DIN 1988 a TRGI 1986/'96 smějí být šroubení se svěracím kroužkem VSH „Super“ z mosazi montována bez omezení pod omítku

Provozní stavy	Max. tlak	Max. teplota
Instalace topení	10 barů	120 °C
Plyny podle DVGW-pracovního listu G 260/1 2. + 3. řada plynů, měděné trubky (R250) (rozměry 12 až 22 mm)	1 bar	- 20 °C až + 70 °C
Tlakový vzduch	7 barů	30 °C
Olej (rozměry až 28 mm)	10 barů	70 °C
Instalace solárních systémů (rozměry 12 až 28 mm)	10 barů	200 °C
Lékařské plyny, které nevykazují agresivní vlastnosti vůči mosazi (rozměry 12 až 22 mm)	0,2 baru	

Pokyny

Šroubení se svěracím kroužkem VSH „Super“ musejí být v prostředí ohrožujícím mosaz (např. při pokládání vedení pod zem nebo pod omítku) přiměřeně chráněna proti kontaktu a případnému vzniku koroze. Opětné použití již použitého šroubení je přípustné pouze s výměnou sady těsnění.

Pozor:

Nadměrné utažení převlečné matice může vést k deformaci nebo dokonce k rozlomení matice a následné netěsnosti systému.